



Elföreskrifter på Garviks Camping 2014

I år har alla tillgång till 10A el samt att elmätare är installerade. **Det innebär att mätarna ska läsas av vid ankomst samt när man lämnar campingen**, se bifogad blankett.

Reglerna för användande av el på campingplatser är framtagna för att säkerställa en säker camping och är som följer:

- Anslutningskabel av typ A07BB eller HO7RN-F eller likvärdig av följande utförande skall användas:
 - miniarea 2,5mm
 - Skyddsledare grön/gul
 - Neutralledare ljusblå
- Kabeln ska gå direkt från stolpe till vagn och stickpropp av industrityp/CEE-don skall användas.
Några anslutningar däremellan får inte förekomma.
- Sladdvindor får ej vara ihoprullade när dom används, då det kan bli varmgång och orsaka brand.
- Kabeln kan läggas i rör och skall då enkelt kunnas inspekteras.
- Skåpen ska alltid vara låsta.
- Kabeln ska fästas vid stolpen, se bild.
- Kabeln ska tas bort när säsongen är slut och då man lämnar campingen.



Viktig information

- Om inte rätt material används så kommer ansvariga på campingen att omedelbart ta bort den. Den som inte följer de bestämmelser som finns riskerar att avvisas från platsen.
- Tänk på att det är du som campinggäst som är ansvarig för den elektriska anläggningen efter campingstolpen

Den förbrukning som kommer att ingå i avgiften är 1.000 kWh.
Avgiften för det som förbrukas utöver detta är 1.50 kr/kWh.

Styrelsen

Garviks Camping